## Инженерные системы

**1. Адрес** 454080, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 40

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

Наличие системы Да
Количество вводов в МКД, шт 1
Год проведения последнего капитального ремонта 1968
Физический износ, % 35

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

Наличие системы Да
Тип Централизованная канализация
Материал сети чугун
Год проведения последнего капитального ремонта 1968
Физический износ, % 40

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

Наличие системы Да
Тип центральное
Количество вводов в МКД, шт 1
Год проведения последнего капитального ремонта 1968
Физический износ, % 35

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

Наличие системы Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт 1
Тип Централизованная (от городской сети)
Физический износ, % 30
Год проведения последнего капитального ремонта 2010

**5.1 Стояки**

Физический износ 30
Материал стояков Сталь оцинкованная

**5.2 Запорная арматура**

Физический износ 30

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

Материал сети Сталь оцинкованная
Физический износ 30

**6. Внутридомовая система отопления**

Наличие системы Да
Год проведения последнего капитального ремонта 1968
Тип системы Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя Вода
Физический износ, % 40
Количество вводов в МКД, шт 1

**6.1 Отопительные приборы**

Тип Радиатор
Физический износ 40

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги
Материал сети Сталь черная
Физический износ 40

**6.3 Стояки**

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления Вертикальная
Материал Сталь черная
Физический износ 40

**6.4 Запорная арматура**

Физический износ 40

**6.5 Печи, камины и очаги**

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

Наличие системы Да

Тип системы Центральное

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 30

Год проведения последнего капитального ремонта 2010

**7.1 Запорная арматура**

Физический износ 30

**7.2 Стояки**

Материал Сталь оцинкованная

Физический износ 30

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

Физический износ 30

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Сталь оцинкованная

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета СЕ 301

Заводской номер (серийный) 008840078001077

Дата ввода в эксплуатацию 17.09.2014

Межповерочный интервал 16

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют